



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307883919

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC400V(3P、3P+N、4P);
额定频率: 50/60Hz; I_n (一般型): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; $I_{\Delta n}$:
30mA、50mA、100mA/A 型、AC 型, 一般型, 动作时间 $t \leq 0.1s$; I_n (延时型): 25A、32A、40A、
50A、63A; $I_{\Delta n}$: 50mA、100mA/A 型、AC 型, 延时型 (S 型), 动作时间 $t \leq 0.3s$; 瞬时脱
扣类型: C 型、D 型; 电子式; $I_{\Delta m}$: 2000A; $I_{cn}=I_{cs}=6000A$; 极数: 3P (3 个保护极)、
3P+N (3 个保护极, N 极直通)、3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)、4P (4 个保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 07 月 30 日 有效期至: 2031 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

