

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

样品数量: 1台
样品来源: 工厂送样
收样日期: 2018-10-23
完成日期: 2018-11-13
生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T14048.3
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
HZ10-63/3

U: 660V; Uimp: 2.5kV; ☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

Ue: AC380V, DC220V;

Ith: 63A;

Ie: 63A;

申请编号: A2018CCC0305-2995813

Icw: 1260A/1s; Icu: 2130A;

使用类别: AC (任务编号) 1A;

极数: 3P;

产品名称: 组合开关

主检: 鲁建平 签字: 鲁建平 日期: 2018-11-13

型号: HZ10-63/3

审核: 陆维宇 签字: 陆维宇 日期: 2018-11-13

签发: 张洁 签字: 张洁 日期: 2018-11-13

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2011	GB/T14048.3-2017




2. 原CC认证报告编号: C-040-0984655-

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原证书编号: 2002010305013357;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



样品名称: 组合开关 型 号: HZ10-63/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HZ10-63/3 Ui:660V; Uimp:2.5kV; Ue: AC380V, DC220V; Ith: 63A; Ie: 63A; Icw:1260A/1s; Icm(峰值):2150A; 使用类别:AC-22A, DC-21A; 极数:3P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-13							
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-13							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-13							
备注:							
1. 变更情况:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4655-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2002010305013357; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							